

B3 L und M Variante mit MON Signalen

Unsere Aufsteckplatine für B3 in der L und M Variante mit MON Signalen

Unsere Aufsteckplatine für B3 in der L und M Variante mit MON Signalen

Die Aufsteckplatine unterscheidet sich zu den "normalen" Version durch einen Stecker J5 für die MON Signale. Hier können über den MON Ausgang die Drehzahl und die Belastung angezeigt werden.

Hierfür benötigen Sie unseren Slider der dann über einen Bargraph Ihnen die Werte optisch anzeigt.

Die Belegung der Platine finden Sie hier:

125478546_B3L_MON Belegung aller RJ45

Deckelbeschriftung:

125478546_B3L_Mon_Deckel

Bremse auflegen:

legen Sie auf jeweils einer Seite die 24 VDC und das GND Signal an. Sowie das Bremsenkabel mit einer Leitung links und einer Leitung rechts. Die Servodrive schaltet die Relais um dann den Strom auf die Bremse zu übergeben.

Bremse_(2)

Wer ein externes Meßsystem einsetzen möchte muss das Kabel J3 abziehen und an der IP-A bei J3 das externe Meßsystem auflegen. Die Belegung finden Sie unten:

Messsystem


„ Externe Stromversorgung

Beachten Sie:

Sie benötigen eine Externe Stromversorgung. Mit dem normalen Set ist es sehr umständlich.

Eventuell kommt für Sie eine Adapterplatine in Frage

Passende Produkte



Artikelnummer:
125478546_10TTL


Artikelnummer:
123321_L803_1

Adapter für einen LC 483

Adapter für einen LC 483

Artikelnummer: LC483

Zum Produkt →



Artikelnummer: SW10708.2

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:18 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:34:37 UTC by Admin